



# VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Volgens EN 10204 2.2

V-KA-GKKV3PD 06-2015

Wijchen, 26 juni 2015

Wij verklaren dat de onderdelen die zijn toegepast in onder genoemde kogelafsluiters<sup>1</sup> en die in contact komen met het medium waarin de afsluiter wordt toegepast, overeenkomen met de materialen zoals hieronder staan vermeld:

## Model, artikelgroep

GKKV3\*\*  
GKK0101\*\*  
GKK0102\*\*

Behuizing	: Messing, Cu Zn39 Pb3 (KSM58) Nikkel
Kogel	: Messing, Cu Zn39 Pb3 (KSM58) Chroom
Zitting en stopbuspakking	: PTFE
Aansluit connecties	: Messing, Cu Zn39 Pb3 (KSM58)
Soldeernippels	: Messing, Cu Zn39 Pb3 (KSM58) Brons, CuSn77n4PB7 (RG7)
Klemkoppelingen HyLok	: Messing, ASTM B16-360, Messing, ASTM B453-345 Messing, ASTM B283-377

- De onderdelen zijn bedoeld voor assemblage in apparatuur of gasdistributiesystemen die o.a. vallen onder de machine richtlijn, de richtlijn voor leidingsystemen voor medische gassen (NEN-EN 7396-1) en voldoen als zodanig aan de ISO:15001:2010 (m.b.t. materialen en reinheid).
- Voor alle uitvoeringen zijn montage instructies beschikbaar.  
Indien hiervan afgeweken wordt vervalt de aansprakelijkheid op de producten.
- De specificaties komen overeen met het betreffende data blad DS-KA-GKKV3PD\*\*.

Handelsonderneming "PD"

technisch manager

Dhr. M. Aalbrecht

office manager

Mevr. I. Wijlems

<sup>1</sup> Deze verklaring geldt ook voor de separaat toegepaste fittingen.

